



LEGENDA:

— ZWÓD POZIOMY NISKI Fe/Zn Ø8mm

— ZWÓD PIONOWY—MASZT ODGROMOWY O WYSOKOŚCI h=3,0m

— WYŁĄCZNIK SERWISOWY WENTYLATORA DACHOWEGO

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania.  
Układ sieci TN-S.

A. P. - PROJEKT				ANNA PRZYBYSZCZAKA 00 - 174 Warszawa ul. Młła 8/19	
INSTRYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB				PBW	
REMONT POMIESZCZEŃ CENTRUM BADAŃ CERTYFIKACYJNYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 26-800 RĄDOM ul. Pułaskiego 8/10				kwiecień 2014	
Proj.	mgr inż. LESZEK BOZEK		mgr inż. WŁADYSŁAW WŁADYSŁAW	ELEKTRYCZNA	
Opis.	mgr inż. TOMASZ KŁODA			1:100	
Szk.	mgr inż. MAREK HERNIK			E-3	